

FDV-DOKUMENTASJON

BRAKKEINNTAK PÅVEGG

Innhold

Produktbeskrivelse – anvendelsesområde.....	2
Tekniske data.....	2
Enlinjeskjema.....	3
Anvisninger for drift og vedlikehold.....	3
Montering.....	3
Instruks til bruker	3
Ettersyn og kontroll	4
Miljøpåvirkning.....	5
HMS-referanser	5
Behandlingsmåter for avfall	5
Ansvarlig firma.....	5
Produktbilder.....	5
Samsvarserklæring	6

Produktbeskrivelse – anvendelsesområde

Denne dokumentasjonen gjelder for Brakkeinntak Påvegg, for varianter innenfor følgende varenummer-serier:

16050100 – 16050300

Brakkeinntak Påvegg er kontakt- og koblingssystem for strømforsyning til arbeidsbrakker, konstruert for utenpåliggende montering på brakkeveggen.

Brakkeinntakene har inngang/utgang for enten 230V, 400V eller begge deler. For de kombinerte brakkeinntakene (både 230V og 400V), velges spenningsnivået med bryter, alt etter hvilken spenning det er på stedet hvor brakkene blir montert.

Tekniske data

Bruk av Brakkeinntak Påvegg gjør at brakken alltid er forberedt for den spenningen som er på stedet. Det er ikke nødvendig å bytte inntak i forhold til nettspenning. Brakkeinntakene er beregnet for brakker med 1-fase inntak, 32A.


Brakkeinntak Påvegg leveres med kabel for trekking gjennom brakkevegg og tilkobling til sikringsskap inne i brakka.

Brakkeinntaket leveres med 32A apparatinntak eller plugg for sammenkobling av brakkene.

For oppdaterte tekniske data, se produksiden

<http://holteindustri.no/brakkeinntak-for-utenpaliggende-montering>

Enlinjeskjema



Siste versjon av enlinjeskjema finnes her (krever pålogging):

<https://holteindustri.sharepoint.com/produksjon/Produksjon%20Dokumentbibliotek/BR0003.pdf>

Anvisninger for drift og vedlikehold

Montering

- Monteres på kortvegg brakke, øverst i venstre hjørne, på yttervegg
- Monteres "rygg mot rygg" med sikringskap innvendig i brakke
- Det borres et 22mm hull som veggjennomføring til rør mellom brakkeinntak og sikringskap
- 20mm plastrør monteres i skapmuffer/bakvegg mellom brakkeinntak og sikringskap
- Det er viktig at pakning utvendig på skapmuffe på brakkeinntak yttervegg er på plass, for å sikre at veggjennomføring er tett og dermed forhindre kondens.
- RK 6mm², to faseledninger og jord føres inn i sikringskap, der denne fordeles på sikringer og/eller jordfeilbrytere i sikringsskapet.
- Utvendige kabler 32A 230 og 400V, klammes mellom tak og vindu, ut til høyre på kortvegg, der disse henger fritt ned

Instruks til bruker

- Ved tilkobling til 230V: blå 230V plugg/stikkontakt benyttes til tilkobling/sammenkobling av brakkeinntak. Ved seriekobling av flere brakker: fasefordeling skjer på klemmene på bryter på 230V-siden. Bryteren settes i posisjon 230V

- Ved tilkobling til 400V: rød 400V plugg/stikkontakt benyttes til tilkobling/sammenkobling av brakkeinntak. Ved seriekobling av flere brakker: fasefordeling skjer på klemmene på bryter på 400V-siden. Bryteren settes i posisjon 400V.

Ettersyn og kontroll

Brukere av utstyret skal i sitt daglige arbeid følge med og registrere eventuelle feil og mangler ved utstyret. Feil og mangler skal rapporteres til elektroansvarlig. Ved feil eller skader på elektriske komponenter skal utstyret kobles fra strømforsyningen og kontrolleres og eventuelt repareres av sertifisert personell før det tas i bruk igjen.

Fritt-hengende plugger og øvrig kontaktmateriell skal kontrolleres før tilkobling. Under transport av brakke, under lagring og under bruk kan kontaktmateriell bli tilsmusset av veisalt, støv m.m, eventuelt etterfulgt av oksidasjon. Kontaktmateriell som er tilsmusset skal rengjøres før tilkobling.

Ved behov bør både utedel og innedel gjøres ren. Før rengjøring skal strømforsyning kobles fra. Rengjøring (utvendig) utføres med støvsuger eller med lett fuktig klut med mild såpe.

Tørk av kontaktpinner med fille og benytt kontaktspray.

Sjekk brakkeinntak med kabler mellom hver tilkobling for eventuelle transportskader eller andre skader. Ved utskifting av komponenter: ta kontakt med Holte Industri AS.

Utstyret er en del av det elektriske anlegget, og kommer derfor inn under kontrollkravene i Internkontroll-forskriften.

Elektrisk utstyr på byggeplasser og anleggsområder er utsatt for store påkjenninger. Vi har følgende anbefalinger til rutinemessig kontroll:

- Minimum hver 6. måned: test av jordfeilbeskyttelse på jordfeilautomat/jordfeilbryter.
- Minimum én gang pr år: Fullstendig gjennomgang av sentralen basert på følgende:
 - Visuell kontroll av alle elektriske komponenter (inkludert intern kabling og tilkoblinger), og mekaniske komponenter, som dører, hengsler, låser, kapsling og stativ, løfteøre.
 - Elektrisk testing av alle kurser og funksjoner:
 - Kontroll av jording, inkl. jording av kapsling
 - Måling av isolasjonsmotstand (megging)
 - Lekkasjestrømmåling
 - Test av jordfeilutkobling
 - Testing av kontinuitet i alle ledere (koblingstest)

Elektrisk test av sentralen kan med fordel gjøres med spesiallaget testutstyr, som gjør testingen rasjonell og riktig. Det finnes også utstyr som gir mulighet for lagring og logging av test-data i egne rapporter.

Vi anbefaler gjerne våre mobile og stasjonære testestasjoner, se www.holteindustri.no/testapparat.



Miljøpåvirkning

Under normal drift påvirker ikke produktet miljøet.

HMS-referanser

Utstyret skal bare vedlikeholdes og repareres av sakkyndig personell.

Ved brann er det viktig at utstyret straks blir frakoblet strømforsyning.

Behandlingsmåter for avfall

Når utstyret skal tas ut av bruk og kondemneres, skal det behandles som EE-avfall.

Holte Industri AS har avtale med Renas AS, og kan ta imot EE-avfall. Utstyret kan også leveres inn til ett av de andre mottaksstedene. En oversikt over mottakssteder finnes her:

www.renas.no/Mottakssteder.

Ansvarlig firma

Holte Industri AS er ansvarlig for Brakkeinntak Innfelt. Utstyret blir bygget i vår fabrikk på Gvarv i Telemark.

Kontaktinformasjon:

Holte Industri AS
Håtveitvegen 13
3810 Gvarv
Tlf. 35 95 93 00
www.holteindustri.no
E-post: info@holteindustri.no

Produktbilder





Samsvarserklæring

Samsvarserklæring kan lastes ned her:

Brakkeinntak påvegg 230V/400V med apparatinntak:

<http://holteindustri.no/files/Brakkeinntak-pavegg-230V-400V-med-apparat-inngang---Samsvarserklæring-Declaration-of-conformity.pdf>

Brakkeinntak påvegg 230V/400V med kabelinngang:

<http://holteindustri.no/files/Brakkeinntak-pavegg-230V-400V-med-kabelinngang-plugg--Samsvarserklæring-Declaration-of-conformity.pdf>

Brakkeinntak påvegg 400V med apparatinntak:

<http://holteindustri.no/files/Brakkeinntak-pavegg-432-6-med-apparatinntak---Samsvarserklæring-Declaration-of-conformity.pdf>