



# FDV-DOKUMENTASJON

## FS 125A – FS 160A – FS 250A

### Innhold

|                                                                    |   |
|--------------------------------------------------------------------|---|
| Produktbeskrivelse – anvendelsesområde.....                        | 2 |
| Tekniske data.....                                                 | 2 |
| Standard komponenter .....                                         | 2 |
| Enlinjeskjema.....                                                 | 3 |
| Belastningsverdier .....                                           | 3 |
| Mekaniske data .....                                               | 3 |
| Anvisninger for drift og vedlikehold .....                         | 3 |
| Instruks til bruker .....                                          | 3 |
| Bruk av spesifikke komponenter .....                               | 3 |
| Bruk av jordfeilbryter, jordfeilautomat og overspenningsvern ..... | 3 |
| Løfting, flytting og transport .....                               | 4 |
| Hovedkomponenter .....                                             | 4 |
| Teknisk dokumentasjon for inntaksbrytere .....                     | 4 |
| Rengjøring .....                                                   | 4 |
| Ettersyn og kontroll .....                                         | 4 |
| Miljøpåvirkning.....                                               | 5 |
| HMS-referanser .....                                               | 5 |
| Behandlingsmåter for avfall .....                                  | 5 |
| Ansvarlig firma.....                                               | 5 |
| Produktbilder.....                                                 | 6 |
| Samsvarserklæring .....                                            | 7 |

Siste versjon av dette dokumentet finner du her:

<http://holteindustri.no/fdv-dokumentasjon-fs-125a-fs-160a-ms-250a>



## Produktbeskrivelse – anvendelsesområde

Denne dokumentasjonen gjelder for disse variantene med undervarianter:

- FS 125A 230V
- FS 125A 400V
- FS 160A 230V
- FS 160A 400V
- FS 250A 230V
- FS 250A 400V



En fullstendig oversikt over undervarianter leveres ut på forespørsel.

FS-sentralen er en flyttbar fordelingssentral for bruk på byggeplasser og på anleggsområder. Sentralen inkluderer et solid stativ som gir god stabilitet ved plassering på gulv. Den er utstyrt med løfteører i toppen av kapslingen.

FS-sentralen tilkobles på forsyningsiden med tilførselskabel fra en annen Fordelingssentral eller fra en Hovedsentral/Målersentral, direkte til merkede tilkoblingsklemmer i sentralen.

Videremating til underfordelinger gjøres med direktekoblet kabel fra merkede klemmer på effektbrytere, eller fra sikringskurser med stikkontakter.

## Tekniske data

FS-sentralen blir levert i en rekke varianter med hensyn til merkestrøm, type vern og antall og type avganger. En konkret beskrivelse av den enkelte varianten er å finne i ordrebekreftelse eller faktura for den aktuelle sentralen.

## Standard komponenter

- Stikkontakter
- Jordfeilautomater med C-karakteristikk
- Automatsikringer med C-karakteristikk
- Effektbrytere og tilbehør til effektbrytere

En oversikt over disse standard komponentene finnes her: <http://holteindustri.no/standard-komponenter-i-flyttbare-sentraler>



Viktig informasjon:

Holte Industri AS produserer tavler og transformatorløsninger i mange varianter og også etter kundes spesifikasjon. I produktene kan det dermed også bli brukt komponenter som ikke er med i listen over standard komponenter. Ved ønske om komponentliste for et spesifikt produkt, send forespørsel om dette, med serienummer på produktet, til [info@holteindustri.no](mailto:info@holteindustri.no).

## Enlinjeskjema

Enlinjeskjema for den aktuelle varianten finnes fast montert i sentralen, men kan i tillegg sendes i PDF-format på forespørsel, ved å oppgi varenummer eller serienummer på sentralen.

FS-sentralen er bygget i pulverlakkert sjøvannsbestandig aluminium, og det brukes elektriske komponenter fra anerkjente europeiske produsenter.

## Belastningsverdier

| Variant                       | Maksimal belastning |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>FS 125A i 230V IT-nett</b> | 49kW                |
| <b>FS 125A i 400V TN-nett</b> | 86kW                |
| <b>FS 160A i 230V IT-nett</b> | 63kW                |
| <b>FS 160A i 400V TN-nett</b> | 110kW               |
| <b>FS 250A i 230V IT-nett</b> | 99kW                |
| <b>FS 250A i 400V TN-nett</b> | 173kW               |

## Mekaniske data

Fysiske mål: 1367x705x562mm (HxBxD).  
Vekt: ca 80kg (vil avhenge av bestykning).

Kapslingsgrad: IP 44

## Anvisninger for drift og vedlikehold

### Instruks til bruker

Når sentralen ikke blir betjent (når det ikke utføres tilkobling eller frakobling av kabler eller betjening av vern) skal dørene være låst.

Sentralen skal plasseres på en slik måte at det er minst mulig fare for at den kan bli skadet av maskiner eller annet utstyr på anleggsplassen.

Alle FS-sentraler er utstyrt med enlinjeskjema, og leveres med dokumentasjon på de vernene som er montert.

Alle FS-sentraler er utstyrt med følgende instruks: [Instruks til bruker av midlertidig elektrisk anlegg](#)

### Bruk av spesifikke komponenter

#### Bruk av jordfeilbryter, jordfeilautomat og overspenningsvern

Bruksanvisninger for ABB jordfeilbrytere, jordfeilautomater og overspenningsvern kan lastes ned [her](#).

## Løfting, flytting og transport

Sentralen kan løftes i de påmonterte løfteørene i toppen, se bilde. Løfteutstyr skal passe i løfteørene og være sertifisert for sentralens vekt.

Sentralen kan flyttes med jekketralle ved at jekketrallen plasseres under de tverrgående rørene i stativet. Sentralen har et høyt tyngdepunkt, og det må utvises forsiktighet ved flyttingen slik at sentralen ikke velter.

Sentralen skal lagres og transporteres stående. Under transport må den sikres mot velt og mot at andre gjenstander kan skade den.



## Hovedkomponenter

### Teknisk dokumentasjon for inntaksbrytere

| Variant                       | Inntaksbryter                   | Dokumentasjon                |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| <b>FS 125A i 230V IT-nett</b> | ABB Eff.br. XT1C 160 R125 3p    | <a href="#">1SDA067398R1</a> |
| <b>FS 125A i 400V TN-nett</b> | ABB Eff.br. XT1C 160 R125 4p    | <a href="#">1SDA067409R1</a> |
| <b>FS 160A i 230V IT-nett</b> | ABB Eff.br. XT1C 160 R160 3p    | <a href="#">1SDA067399R1</a> |
| <b>FS 160A i 400V TN-nett</b> | ABB Eff.br. XT1C 160 R160 4p    | <a href="#">1SDA067410R1</a> |
| <b>FS 250A i 230V IT-nett</b> | ABB Eff.br. XT4N LS/I IN=250 3p | <a href="#">1SDA068126R1</a> |
| <b>FS 250A i 400V TN-nett</b> | ABB Eff.br. XT4N LS/I IN=250 4p | <a href="#">1SDA068147R1</a> |

Teknisk dokumentasjon for andre komponenter vil variere med variant, og sendes på forespørsel.

## Rengjøring

Ved behov bør sentralen gjøres ren. Før rengjøring skal strømforsyning kobles fra. Rengjøring utføres med støvsuger eller med lett fuktig klut med mild såpe.

## Ettersyn og kontroll

Brukere av sentralen skal i sitt daglige arbeid følge med og registrere eventuelle feil og mangler ved sentralen. Feil og mangler skal rapporteres til elektroansvarlig. Ved feil eller skader på elektriske komponenter skal sentralen kobles fra strømforsyningen og kontrolleres og eventuelt repareres av sertifisert personell før den tas i bruk igjen.

Sentralen er en del av det elektriske anlegget, og kommer derfor inn under kontrollkravene i Internkontroll-forskriften.

Flyttbart elektrisk utstyr på byggeplasser og anleggsområder er utsatt for store påkjenninger. Vi har følgende anbefalinger til rutinemessig kontroll:

- Minimum hver 6. måned: test av jordfeilbeskyttelse på jordfeilautomat/jordfeilbryter.
- Minimum én gang pr år: Fullstendig gjennomgang av sentralen basert på følgende:
  - Visuell kontroll av alle elektriske komponenter (inkludert intern kabling og tilkoblinger), og mekaniske komponenter, som dører, hengsler, låser, kapsling og stativ, løfteøre.

- Elektrisk testing av alle kurser og funksjoner:
  - Kontroll av jording, inkl. jording av kapsling
  - Måling av isolasjonsmotstand (megging)
  - Lekkasjestrømmåling
  - Test av jordfeilutkobling
  - Testing av kontinuitet i alle ledere (koblingstest)

Elektrisk test av sentralen kan med fordel gjøres med spesiallaget testutstyr, som gjør testingen rasjonell og riktig. Det finnes også utstyr som gir mulighet for lagring og logging av test-data i egne rapporter.

## Miljøpåvirkning

Under normal drift påvirker ikke produktet miljøet.

## HMS-referanser

Sentralen skal bare vedlikeholdes og repareres av sakkyndig personell.

Ved brann er det viktig at sentralen straks blir frakoblet strømforsyning.

Sentralen kan løftes i løfteørene, som sitter på toppen av kapslingen. Den kan også flyttes med forsiktighet med jekketralle plassert under stativet. Ved løfting med truck skal sentralen plasseres og stropes fast på palle før løft.

## Behandlingsmåter for avfall

Når sentralen skal tas ut av bruk og kondemneres, skal den behandles som EE-avfall.

Holte Industri AS har avtale med Renas AS, og kan ta imot EE-avfall. Sentralen kan også leveres inn til ett av de andre mottaksstedene. En oversikt over mottakssteder finnes her: <http://renas.no/vare-behandlingsanlegg/>.

## Ansvarlig firma

Holte Industri AS er ansvarlig for produksjonen av MS-sentralen. Sentralen blir bygget i vår fabrikk på Gvarv i Telemark.

Kontaktinformasjon:

Holte Industri AS  
Håtveitvegen 13  
3810 Gvarv  
Tlf. 35 95 93 00  
[www.holteindustri.no](http://www.holteindustri.no)  
E-post: [info@holteindustri.no](mailto:info@holteindustri.no)



## Produktbilder



## Samsvarserklæring

Samsvarserklæring kan lastes ned [her](#).