


3-fase trafo - monteringsveiledning

Noratel standardmodeller - koblingsgruppe / koblingsskjema / terminalmerking:

Koblingsskjema 1

Varenummer 3-040-



3x230/400 Volt



Koblingsskjema 2

Varenummer 3-010-

3x400/230 Volt



- Dersom 3x400 Volt sekundærspenningen skal mate et **TN-S nett** skal N-leder laskes til jord - men punktet skal videreføres separat som PE og N
- Dersom 3x400Volt er primærspenning (matespenning) skal N-leder ikke tilkobles

Ved installasjon av 400 Volt TN-S nett krever forskriftene at N-leder skal jordes ved første fordeling. Dette betyr at den ene fasen på 230 Volt 1-fase kursene blir jordet. E-verket leverer et 4-leder nett som inkluderer en PEN-leder fram til "husveggen". Da er PE (sikkerhetsjord) og N-leder er ført fram i samme leder. Men når E-verkets kabel passerer igjennom husveggen skal PE og N-leder i prinsippet splittes, og denne splittingen skal skje på første fordeling. I de tilfeller hvor transformatoren fungerer som første fordeling, skal PE og N-leder føres separat ut fra trafo. Dette blir et nett med 5 ledere, et TN-S nett.

Husk at dersom en skal megge 400 Volt nettet mot jord må lasken mellom N-leder og PE fjernes!

Ved TN-S nett basert på et Europeisk standard 400 Volt spenning, - hvor 3x400 Volt er primærspenning (matespenning) på transformatoren, skal N-leder IKKE tilkobles. Årsaken er at det ved skeivlast på sekundærsiden vil kunne gå mye strøm i N-leder, og det har vært tilfeller der primærkabler er brent på grunn av feilaktig installasjon.


Noratel Art. nr.	Ytelse kVA	Omsetning Prim. / Sek. V	Terminal Type	Moment		Kobl. Skjema nr.	Anbefalt foran- koblet sikring		Tomgang tap W	Full last tap W
				CU-kabel	Alu. kabel		230 V	400 V		
3-040-600900	0,63	3x230/400	TRKSD 4 OG	*	*	I	4A		23	65
		alt. 3x400/230	TRKSD 4 OG	*	*	I		4A	23	65
3-040-601100	1,25	3x230/400	WKN 4/U	0,5 - 0,7	0,7	I	6A		36	94
		alt. 3x400/230	WKN 4/U	0,5 - 0,7	0,7	I		6A	36	94
3-040-601400	2,5	3x230/400	WKN 4/U	0,5 - 0,7	0,7	I	10A		56	126
		alt. 3x400/230	WKN 4/U	0,5 - 0,7	0,7	I		10A	56	126
3-040-601700	4	3x230/400	WKN 10/U	2,0 - 2,5	2,5	I	16A		90	258
		alt. 3x400/230	WKN 10/U	2,0 - 2,5	2,5	I		16A	90	258
3-040-602150	6,3	3x230/400	WKN 10/U	2,0 - 2,5	2,5	I	20A		128	374
3-010-505740	6,3	3x400/230	WKN 10/U	2,0 - 2,5	2,5	2		13A	128	374
3-040-602306	10	3x230/400	UT 16 GY	2,0 - 2,5	2,5	I	32A		168	462
3-010-505752	10	3x400/230	UT 16 GY	2,0 - 2,5	2,5	2		20A	168	462
3-040-602400	12,5	3x230/400	WKN 16/U	2,0 - 2,5	2,5	I	32A		247	673
3-040-602500	16	3x230/400	WKN 35/U	3,0 - 4,0	4,0	I	50A		270	655
3-010-505760	16	3x400/230	WKN 35/U	3,0 - 4,0	4,0	2		25A	270	655
3-040-602600	20	3x230/400	WKN 35/U	3,0 - 4,0	4,0	I	63A		280	652
3-010-505765	20	3x400/230	WKN 35/U	3,0 - 4,0	4,0	2		40A	280	652
3-040-603100	25	3x230/400	WKN 35/U	3,0 - 4,0	4,0	I	80A		387	883
3-010-505770	25	3x400/230	WKN 35/U	3,0 - 4,0	4,0	2		40A	387	883
3-040-603200	30	3x230/400	WKN 35/U	3,0 - 4,0	4,0	I	80A		494	966
3-010-505780	30	3x400/230	WKN 35/U	3,0 - 4,0	4,0	2		50A	494	966
3-040-700410	40	3x230/400	UKH 70	6,0 - 10,0	10,0	I	125A		132	1200
		alt. 3x400/230	UKH 70	6,0 - 10,0	10,0	I		80A		
3-040-700510	50	3x230/400	UKH 70	8,0 - 10,0	10,0	I	150A		172	1250
		alt. 3x400/230	UKH 70	8,0 - 10,0	10,0	I		100A		
8-040-800630	63	3x230/400	Al-skinne 30x10	*	*	I	200A		191	1430
		alt. 3x400/230	Al-skinne 30x10	*	*	I		125A		
3-040-700810	80	3x230/400	Al-skinne 30x10	*	*	I	250A		232	1600
		alt. 3x400/230	Al-skinne 30x10	*	*	I		160A		
8-040-801000	100	3x230/400	Al-skinne 30x10	*	*	I	315A		258	2200
		alt. 3x400/230	Al-skinne 30x10	*	*	I		160A		
8-040-801250	125	3x230/400	Al-skinne 30x10	*	*	I	355A		356	2780
		alt. 3x400/230	Al-skinne 30x10	*	*	I		250A		
8-040-801600	160	3x230/400	Al-skinne 40x10	*	*	I	500A		378	3300
		alt. 3x400/230	Al-skinne 40x10	*	*	I		315A		
8-040-802000	200	3x230/400	Al-skinne 40x10	*	*	I	630A		470	3910
		alt. 3x400/230	Al-skinne 40x10	*	*	I		400A		
3-040-702510	250	3x230/400	Al-skinne 60x10	*	*	I	800A		640	4100
		alt. 3x400/230	Al-skinne 60x10	*	*	I		500A		






Transport & håndtering

- Enhver transformator med ubeskyttede viklinger er utsatt for støt og berøring. Direkte støt mot viklinger og tilbehør kan forårsake isolasjonsfeil eller vindingskortslutning.
- Benytt løfteøyne eller pall og jekketralle/truck ved løfting. Transformatorens vekt er angitt på dataskiltet.
- Behold plastemballasjen på så lenge som mulig også ved installasjon.




Plassering / tilkobling

- Dersom rekkeklemmer er montert er disse godkjent for både kobber og aluminium kabler.
- Husk at en IP23 trafo er designet for gjennomstrømning av luft rundt alle sider, fra bunn til topp.
- Tenk luftgjennomstrømning og varme når kabler skal legges/ kobles.
- Frisk luft inn nede - Varm luft ut oppe!



Sikringer / Vern

- Anbefalt forankoblet sikring er angitt i tabellen.
- Forankoblet sikring/vern skal ha **treg** karakteristikk.
- Transformatoren **skal sikres mot overlast** – maksimal strøm er angitt på merkeskiltet.



Lagring

- Transformatorer bør lagres tørt i temperaturområde 0-40°C, max relativ fuktighet 80%.
- Lagre ikke noe tungt på transformatoren.
- Behold plastemballasjen på ved lagring.



Drift / Vedlikehold

- Hold transformatoren fri for støv, fuktighet og regn.



- Bruk ikke skjærebrenner, vinkelsliper, sveiseapparat eller lignende i nærheten av transformatoren uten at den er beskyttet av egnet tildekning.



- Ikke sitt eller stå på kapsellokket.



- Dekk ikke til transformatoren under drift.
- Lagre ikke noe tungt på transformatoren.



Lykke til!

