Løfting av Remko CLK mobile varmluftsaggregat

Det har kommet spørsmål vedr løfting av CLK, basert på at gjeldende bruksanvisning ikke spesifiserer hvordan løft skal gjøres.

I samråd med Remko, som produserer CLK, har vi utarbeidet retningslinjer for løfting, og vi har lagt disse retningslinjene inn i vårt generelle dokument «Retningslinjer ved løfting». Dette dokumentet gjelder også for andre produkter som vi produserer og selger.

Dokumentet kan lastes ned her: http://holteindustri.no/lofteore

CLK vil bli utstyrt med dette merket ved hvert løftepunkt, og merket har også en QR-kode som peker til dokumentet «Retningslinjer ved løfting»:

Dette merket kan også leveres for ettermontering på CLK-maskiner om ikke har dette merket fra før.

Varenummer: 28192205 Klebeskilt Løftepunkt Holte Industri med QR-kode

OBS: Denne versjonen av merket kan ikke brukes på CLK 170 R-V, som har 4 løftepunkt. Ved senere opptrykk av merket vil teksten bli endret slik at det kan brukes også på CLK 170 R-V.

Gvarv, 24. juli 2019

Åge Bjørnerud
- teknisk sjef -